

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная 14, тел. 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД Октябрьского района г. Тамбова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов ул. Советская 195, тел. 53-71-79 тел. Доверия 72-99-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 186/1/186

По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору ТОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» Зоткину Валерию Владимировичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Октябрьского района по пожарному надзору № 186 от «05» сентября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 16 ч. 00 мин. «16» сентября 2013г. по 10 ч. 00 мин. «27» сентября 2013г.

проведена проверка

ст. инспектором ТО НД Октябрьского района г. Тамбова капитаном вн. сл. Сушей Илей Георгиевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора по АХР Глазковым Владимиром Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укомплектовать здание электрическими фонарями из расчета 1 на 50 человек; | ППР п. 38 | 30.01.2014 | |
| 2 | заделать монтажные проемы негорючим материалом | ППР п.22 | 30.01.2014 | |
| 3 | разработать инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; | ППР п. 12 | 30.01.2014 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ст. инспектор ТО НД Октябрьского района Суша И.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 09 2013г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 27 » 09 2013г.

директор Зоткин В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

| № | Содержание | Дата | Исполнитель |
|---|--|------------|-------------|
| 1 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях, используемых для размещения объектов торговли | 20.09.2013 | И.Г. Суша |
| 2 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях, используемых для размещения объектов торговли | 20.09.2013 | И.Г. Суша |
| 3 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях, используемых для размещения объектов торговли | 20.09.2013 | И.Г. Суша |